

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ07.В.00132
(номер сертификата соответствия)

ТР 0628177
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Русфасадстрой». Адрес: 109507, г. Москва, Самаркандский бульвар, квартал 134-а, корп. 5. ОГРН: 1087746422092, ИНН: 7721616656.
(наименование и место-нахождение заявителя) Телефон (495) 709-26-71, 972-49-41, факс (495) 709-26-71, 972-49-41. e-mail: ruskom2008@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ГРОССТЕК». Адрес: 143362, Московская область, Наро-фоминский район, г. Апрелевка, ул. Августовская, д. 1.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) ОГРН: 1065030022133. Телефон (495) 775-26-17, факс (495) 775-26-17.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Московского областного Общественного Учреждения "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ОПЫТНОЕ" (МООУ "РСЦ "ОПЫТНОЕ"). 143913, Московская область, г. Балашиха, микрорайон им. Ю.А. Гагарина, тел. (495) 585-58-18, (498) 600-75-16, факс (495) 585-58-18. ОГРН: 1035000025334. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ07 выдан 23.11.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Алюминиевые композитные панели «РусКом» толщиной 4 мм (наружный слой - алюминий толщиной 0,4 мм), выпускаемые по ТУ 5275-001-96315814-2008 имеют показатели пожарной опасности Г1 (в виде кассет), В1, Т2, Д3.

Серийный выпуск СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

код ОК 005 (ОКП)
52 7511

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 1261/РС от 22.06.2011 г. Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010, адрес: 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1; акт проверки состояния производства № 317/ИК-11 от 17.03.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

ТУ, паспорт качества, инструкция по применению
Место нанесения знака соответствия: на изделии на таре (упаковке)
на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.07.2011 по 19.07.2014

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 А.А. Дайлов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 Д.И. Ежов

