



Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Головной центр гигиены и эпидемиологии

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции  
А.И. Петухов



М.п.

от 08 05 2019 г.

№ 7840/2019

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 5370/19 от 06.05.2019 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

Организация-получатель экспертного заключения: ООО «СтройТорг плюс»  
Адрес: 115035, г. Москва, наб. Космодамианская, д. 4/22, корп. А, пом. 1, ком. 7

Организация-изготовитель: ООО «СтройТорг плюс»  
Адрес: 115035, г. Москва, наб. Космодамианская, д. 4/22, корп. А, пом. 1, ком. 7

Наименование продукции: Плиты фиброцементные (хризотилцементные) плоские и с декоративным покрытием: гладкоокрашенные «АТР-КОЛИОР», с фактурным покрытием «АТР-ФАКТУРА», с камешковым покрытием «АТР-СТОУН»

Код ТН ВЭД: 6811828000

Область применения: для использования в качестве облицовочных элементов в конструкциях навесных фасадных систем, облицовки наружных и внутренних стен зданий (в том числе жилых) и сооружений, а также в качестве отделочного материала в помещениях категорий А, Б, В, Г, Д, объектах просвещения и культурно-бытового назначения.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя,  
ТУ 23.65.12.134-001-15898136-2019

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 23.65.12.134-001-15898136-2019

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-518-19 от 30 апреля 2019 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы («Плита фиброцементная (хризотилцементная) плоская и с декоративным покрытием: гладкоокрашенная «АТР-КОЛОРО») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, разделы 6, 11)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Ангидрид фосфорный	мг/м <sup>3</sup>	0,05	МУК 1631-77	518СХТ	< 0,01 < 0,01
2	Диоксид серы	мг/м <sup>3</sup>	0,05	МУК 4588-88	518СХТ	< 0,05 < 0,05
3	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	518СХТ	1 1
4	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29 ФЦ/4746	518СХТ	89,0
5	Эффективная удельная активность (A <sub>эф</sub> ) природных радионуклидов ( <sup>226</sup> Ra, <sup>232</sup> Th, <sup>40</sup> K)	бк/кг	370	МВИ №40090.3П700, МВИ №40090.4Г006	518СХТ	120,91±45,32

По результатам проведенных испытаний продукции: Плиты фиброцементные (хризотилцементные) плоские и с декоративным покрытием: гладкоокрашенные «АТР-КОЛОРО», с фактурным покрытием «АТР-ФАКТУРА», с камешковым покрытием «АТР-СТОУН» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11), не установлено.

*Протокол испытаний, указанных образцов продукции* отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:**  
в соответствии с документацией изготовителя.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Плиты фиброцементные (хризотилцементные) плоские и с декоративным покрытием: гладкоокрашенные «АТР-КОЛОП», с фактурным покрытием «АТР-ФАКТУРА», с камешковым покрытием «АТР-СТОУН» соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене

**КОПИЯ**

А.В. Бормашов

**не действительна  
без оригинальной печати  
ООО "СтройТоргплюс"**