

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)**

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10, стр.1

## ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ  
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ  
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

**№ 5808-19**

**ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТОЛЬКО С ПЕЧАТЬЮ СИСТЕМОДЕРЖАТЕЛЯ (ООО "Ю-МЕТ")**

г. Москва

Выдано

“ 08 ” августа 2019 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО “Ю-МЕТ”  
Россия, 346909, Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Молодогвардейцев,  
д.54. Тел/факс: (863) 268-75-47, 268-75-27; e-mail: birs@birs.ru

**ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТОЛЬКО С ПЕЧАТЬЮ СИСТЕМОДЕРЖАТЕЛЯ (ООО "Ю-МЕТ")**

346909, Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Молодогвардейцев, д.54

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ** Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором “PRiMET” с облицовкой фиброцементными плитами

**ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ** - комплект изделий, состоящий из несущих кронштейнов, вертикальных и горизонтальных направляющих из коррозионностойкой стали или оцинкованной стали с дополнительным двухсторонним антикоррозионным полимерным покрытием, теплоизоляционных изделий, ветрозащитного материала (при необходимости), облицовки в виде фиброцементных (хризотилцементных) плит, деталей примыкания системы к строительному основанию и крепежных изделий.

**НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** - для устройства облицовки фасадов и утепления стен с наружной стороны зданий и сооружений различного назначения (за исключением классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 в случае применения облицовочных и ветрозащитных материалов группы горючести Г1) в местностях, относящихся к различным ветровым районам с различными геологическими и геофизическими условиями - в соответствии с подтвержденной расчетами и испытаниями несущей способностью конструкций и с учетом ограничений, приведенных в приложении, а также к районам с различными температурно-климатическими условиями - в соответствии с результатами теплотехнических расчетов, в слабоагрессивной и среднеагрессивной внешней

**ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТОЛЬКО С ПЕЧАТЬЮ СИСТЕМОДЕРЖАТЕЛЯ (ООО "Ю-МЕТ")**

**ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТОЛЬКО С ПЕЧАТЬЮ СИСТЕМОДЕРЖАТЕЛЯ (ООО "Ю-МЕТ")**

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - форма и размеры конструктивных элементов – в соответствии с альбомом технических решений и рабочими чертежами, представленными заявителем, показатели прочности и устойчивости – в соответствии с результатами прочностных расчетов системы для соответствующих значений ветровой нагрузки в районе строительства с учетом пульсационной составляющей, класс пожарной опасности - К0 при соблюдении условий, приведенных в приложении, максимальная толщина слоя теплоизоляции – 200 мм, минимальный размер воздушного зазора – 40 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие конструкций, технологии и контроля качества требованиям нормативной, конструкторской, технологической и проектной документации, в т.ч. описанным в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материалах, выполнение расчетов, испытаний и конструктивных решений в соответствии с приложением.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - альбом технических решений конструкций, заключения специализированных организаций по несущей способности, оценке коррозионной стойкости и долговечности, пожарной безопасности, законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения “Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве” (ФАН - ФЦС) от 29 июля 2019 г. на 16 л.

**ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТОЛЬКО С ПЕЧАТЬЮ СИСТЕМОДЕРЖАТЕЛЯ (ООО "Ю-МЕТ")**

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до “ 08 ” августа 2022 г.

Заместитель Министра  
строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации



Д.А. Волков

**ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТОЛЬКО С ПЕЧАТЬЮ СИСТЕМОДЕРЖАТЕЛЯ (ООО "Ю-МЕТ")**

Зарегистрировано “ 08 ” августа 2019 г., регистрационный № 5808-19,  
заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 5334-17 от 13 ноября 2017 г.

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)647-15-80(доб. 56015), (495)133-01-57(доб.108)